




'화목 보일러 안전관리' 어렵지 않아요!

▶ 화목 보일러 화재 주요원인

보일러 과열, 가연물 근접/불티, 연통 과열, 기타: 보일러 장치 이상

▶ 화목 보일러 안전조치 및 주의사항

가연물과 보일러는 2m이상 떨어진 장소에 보관하세요.



보일러실 인근에는 소화기를 비치하세요.



지정된 연료만 사용해 주세요.



투입구 개폐시 화상에 주의하세요.



연료를 한꺼번에 많이 넣지 마세요.



젖은 나무 사용시에는 투입구 안을 3~4일에 1번 정도는 청소를 하셔야 합니다. 타고 남은 재 처리는 덮개가 있는 철재용기에 담아 완전 연소 후 처리 합니다.



나무연료 투입 후 투입구를 꼭 닫아 주세요.



연통청소는 3개월에 한번씩 해주세요.



화목 보일러 안전수칙 준수하고, 안전하고 따뜻한 겨울 보내세요!!

