

## 화재안전조사 결과 공개

고성 소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2025. 8. 4.

고성소방서장



- 조사기간 : 2025. 7. 1. ~ 7. 31.
- 조사대상 : 총 57개(세부내역 별첨)
- 조사인원 : 3명(소방3)
- 조사사유 : 7월 화재안전조사
- 조사방법 :  종합조사,  부분조사
- 주요 조사내용
  - 소화기, 자동화재탐지설비, 옥내소화전 등 소방시설 확인
  - 피난·방화시설, 비상구 개방 등 대피시설 확보 확인
  - 전기, 가스, 위험물 등 사용관리 실태 및 화재 취약요인 확인
  - 화재 취약요인 분석 및 관계자 화재예방 안전컨설팅 등
- 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적	
	계	양호	불량	미 실시	계	입건	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
계	57	30	25	2	60	-	-	48	12	20	32	56
7월 중 화재안전조사	50	27	22	1	41	-	-	41	-	14	29	46
7월 중 자체점검 표본대상 소방청 중앙화재안전조사	6	3	2	1	3	-	-	3	-	6	2	4
	1	-	1	-	16	-	-	4	12	-	1	6

※ 화재안전조사 세부 결과 내역은 정보공개 요청 시 공개